

19. Wahlperiode

Schriftliche Anfrage

des Abgeordneten **Prof. Dr. Martin Pätzold (CDU)**

vom 28. Januar 2025 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 29. Januar 2025)

zum Thema:

Löschwasserversorgung sicherstellen – Diebstahl verhindern

und **Antwort** vom 10. Februar 2025 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 10. Februar 2025)

Herrn Abgeordneten Prof. Dr. Martin Pätzold (CDU)
über
die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

Antwort

auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/21490

vom 28. Januar 2025

über Löschwasserversorgung sicherstellen – Diebstahl verhindern

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

1. Wie oft kam es in den vergangenen fünf Jahren zum Diebstahl von Armaturen für die Löschwasserversorgung in Mehrfamilienhäusern und im öffentlichen Raum (bitte nach Bezirken auflisten)?

Zu 1.:

Eine statistische Erhebung von Daten im Sinne der Fragestellung ist nicht möglich.

2. Was unternimmt der Berliner Senat, um diesen Diebstählen entgegenzuwirken und die Löschwasserversorgung in solchen Fällen kurzfristig zu sichern?

Zu 2.:

Die Verantwortung für die Sicherstellung der Löschwasserversorgung in und an Gebäuden und damit auch für den Diebstahlschutz der Löschwasserentnahmestellen, welche sich im Hausflur von Mehrfamilienhäusern befinden, liegt beim Eigentümer.

Die Polizei Berlin berät Eigentümer und Hausverwaltungen bedarfsorientiert zu Möglichkeiten der Verhinderung von Einbruchdiebstählen aus Mehrfamilienhäusern (Kellereinbruch, Diebstahl von Kinderwagen und Fahrrädern etc.). Diese sind auf die Einschränkung von Zutrittsmöglichkeiten für unberechtigte Personen ausgerichtet. Weitere Beratungen, die sich explizit auf die Sicherung von Löschwasserentnahmestellen beziehen, führt die Polizei Berlin aktuell nicht.

Im Bereich der Polizeidirektion 3 (Ost) wurde aufgrund einer Häufung von Diebstahlshandlungen ein Flyer entworfen, der durch die jeweiligen Präventionsbereiche der zuständigen Polizeiabschnitte an die Hausverwaltungen ausgehändigt wurde. Hierbei liegt der Fokus auf der Sensibilisierung der Anwohnenden.

3. Welche Konsequenzen haben diese Diebstähle im akuten Brandfall und auf welche Weise agiert die Feuerwehr in diesen Fällen

Zu 3.:

Steigleitungen oder ergänzende Wasserentnahmestellen dienen der Feuerwehr, um einen schnelleren wirksamen Löschangriff einzuleiten. Stehen diese nicht zur Verfügung, wird der vollständige Löschangriff mit Schläuchen der Feuerwehr aufgebaut. Hierdurch kann es zu einem deutlich verzögerten Beginn der Maßnahmen kommen.

Berlin, den 10. Februar 2025

In Vertretung

Christian Hochgrebe
Senatsverwaltung für Inneres und Sport